

Index

I. Generelles.....	1
II. Lüftung Halle.....	1
III. Lüftung Umkleide.....	1
IV. Lüftung Sanitäre Einrichtungen.....	1

I. Generelles

Mit diesem Lüftungskonzept soll die Aerosolkonzentration in der Raumluft vermindert und damit das Ansteckungsrisiko mit Sars-Covid-2 verringert werden. Die Ausübung der korrekten Lüftung unterliegt der jeweiligen Traininsleitung.

II. Lüftung Halle

Die Lüftung der Halle erfolgt über Querlüften. Hierfür werden alle Fenster der Halle und die gegenüberliegenden Türen geöffnet. Das Lüftungsintervall liegt bei 60 Minuten. Die Lüftungsdauer richtet sich nach der Jahreszeit. Zu Beginn des Trainings wird die Halle für 15 Minuten gelüftet.

Jahreszeit	Lüftungsdauer
Sommer	10 Minuten
Herbst/Frühjahr	5 Minuten
Winter	3 Minuten

III. Lüftung Umkleide

Die Lüftung der Umkleide erfolgt über Querlüften. Hierfür werden alle Fenster der Umkleide und die gegenüberliegende Tür geöffnet. Das Lüftungsintervall liegt bei 60 Minuten. Die Lüftungsdauer richtet sich nach der Jahreszeit. Zu Beginn des Trainings wird die Umkleide für 15 Minuten gelüftet.

Jahreszeit	Lüftungsdauer
Sommer	10 Minuten
Herbst/Frühjahr	5 Minuten
Winter	3 Minuten

IV. Lüftung Sanitäre Einrichtungen

Die Lüftung der Sanitären Einrichtungen erfolgt über eine technische Lüftung die während des gesamten Trainings in Betrieb ist. Zu Beginn des Trainings werden die Türen für 15 Minuten geöffnet.